Rozdzielnica budowlana z pomiarem półpośrednim

[w obudowie OP 38 D
+ OP 38 D + OP 88 D]

RBP-IV







Wykonać dwie sztuki rozdzielnic
bez układu pomiarowego (rozdzielnice R18-R19)
oraz jedną sztukę z półpośrednim pomiarem
rozliczeniowym energii czynnej z licznikiem
C52 10/5A i trzema przekładnikami trójfazowymi
200/5A kl. 0,5 (rozdzielnica R17)
Zestawienie obudów dostosować do
wyposażenia rozdzielnicy

Adaptowano

RYSUNEK NR 10

techn. Bernard Milewski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elek-
trycznych i elektroenergetycznych
nr ewiden. uprawnień 275/Sz/86