



Szczecin, dnia 20 lipca 2020 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.51.3.2020.MK

Znak sprawy: BZP/37/20

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowę oświetlenia parkowego oraz instalację monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.

1. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej należy dostarczyć oprawy oświetlenia parkowego LED. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować oprawy oświetlenia parkowego a nie oprawy uliczne. Prosimy o wskazanie referencyjnego wzoru Orawy parkowej w celu doboru odpowiedniego kształtu oprawy oraz zachowania spójności architektury.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, że należy zastosować oprawy oświetlenia parkowego i jednocześnie modyfikuje SIWZ poprzez załączenie wymaganego wzoru oprawy.

Wzór oprawy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

2. Zgodnie z zapisami SIWZ należy zapewnić szczelne wyгородzenie miejsca realizacji robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Prosimy o potwierdzenie, że przez szczelne wyгородzenie Zamawiający rozumie, że należy wygradzać obszar, w którym aktualnie prowadzone są prace. Czy Zamawiający dopuści wyгородzenie terenu przy wykorzystaniu modułowego ogrodzenia budowlanego o wysokości 2,0 m?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści wskazane ogrodzenie.

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 23.07.2020r.

Ilekróć w SIWZ występuje data 21.07.2020r. zastępuje się ją datą 23.07.2020r.

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikiem stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmiennione.