



Szczecin, dnia 14 października 2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Nasz znak: BZP-S.271.106.16.2019.BB
BZP/63/2019**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13,
70-783 Szczecin”.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5:

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2 dotyczące mocowania płyt zewnętrznych – udzielona odpowiedź jest niepełna i zawiera informacje które pytający zna natomiast pytanie dotyczyło podania ilości płyt (wys. 120 cm i wys. 150 cm) w celu policzenia ilości kotwien. Według udostępnionej dokumentacji jest to niemożliwe. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Płyt wys. 150cm jest 153 szt., wys. 100cm jest 76szt ; nie ma płyt o wys. 120 cm. Ilość i wymiary należy zweryfikować na budowie przed zamówieniem kotew.

Pytanie nr 2

Pytanie nr 3 dotyczące robót rozbiórkowych tarasów i balkonów – udostępniony rysunek „Z1 Zagospodarowanie terenu” udostępniony w Modyfikacji nr 3 nie zawiera wymiarów elementów do rozbiórki a jedynie wymiary zewnętrzne obiektu. Wykonawca nie ma możliwości wykonania przedmiarów z rysunku w formacie PDF. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Wymiary elementów do rozbiórki są oznaczone i zwymiarowane na zmodyfikowanych rysunkach (Modyfikacja SIWZ nr 4)

- 1)A.2 RZUT PARTERU
- 2)A.3 RZUT I PIĘTRA

Pytanie nr 3

Czy instalacja elektryczna węzła ciepłego podlega wycenie do przetargu?



Odpowiedź

Tak, Dokumentacja związana z wykonaniem instalacji elektrycznej węzła ciepłego podlega wycenie do przetargu. Powyższa dokumentacja znajduje się pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=FD357EA29F6A474882A1EF7A27C65659

załącznik_nr_6_dokumentacja_projektowa/PROJEKT WYKONAWCZY\05 I. ELEKTRYCZNE-węzeł