

Ocena Nr 89/2010

Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Miedwie za **lipiec 2010 r.**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami), art. 12, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858), oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. z 2010r Nr 72, poz. 466) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr jak niżej:

Lp.	Data pobrania próbki	Nr protokołu pobrania	Adres punktu pobierania	Nr/data sprawozdania fizykochemicznego	Nr/data sprawozdania mikrobiologicznego
1	07.07.10	330/HK/10 (555)	SP Nr 13 ul. Bałtycka 1 a	HK/1673/10 12.07.10	BM/1797/10 09.07.10
2	07.07.10	331/HK/10 (556)	PP Nr 8 ul. Różowa 24	HK/1674/10 12.07.10	BM/1798/10 09.07.10
3	07.07.10	332/HK/10 (557)	Sklep spożywczy ul. Krzemienna 49	HK/1675/10 12.07.10	BM/1799/10 09.07.10
4	12.07.10	338/HK/10 (571)	US ul. Mickiewicza 64	HK/1689/10 15.07.10	BM/1818/10 15.07.10
5	13.07.10	342/HK/10 (581)	Osiedle Kasztanowe 4, Sklep 'Jagódka'	HK/1725/10 16.07.10	BM/1866/10 15.07.10
6	14.07.10	348/HK/10 (589)	PP Nr 74 ul. 26-go Kwietnia 3	HK/1748/10 19.07.10	BM/1899/10 16.07.10
7	19.07.10	352/HK/10 (594)	pl. Rodła 9 ZDiTM	HK/1786/10 22.07.10	BM/1922/10 22.07.10
8	19.07.10	353/HK/10 (595)	ZWiK ul. Powstańców Wlkp. 60	HK/1782/10 29.07.10	BM/1923/10 22.07.10
9	20.07.10	356/HK/10 (598)	ZWiK ul. Golisza 10	HK/1797/10 22.07.10	BM/1955/10 22.07.10
10	21.07.10	358/HK/10 (600)	Pompownia wody ul. Zwierzyniecka 2	HK/1809/10 26.07.10	BM/1973/10 23.07.10
11	21.07.10	359/HK/10 (601)	Hotel "Płonia" ul. Uczniowska 3	HK/1810/10 26.07.10	BM/1974/10 23.07.10
12	21.07.10	360/HK/10 (602)	Hydrofornia Nr 1 ul. Legnicka 3	HK/1811/10 26.07.10	BM/1975/10 23.07.10
13	21.07.10	361/HK/10 (603)	Piekarnia-Cukiernia "LIDER" ul. Gdańska 25	HK/1812/10 26.07.10	BM/1976/10 23.07.10
14	21.07.10	362/HK/10 (604)	Centrum Kształcenia Sportowego Nr 8 ul. Rydla 49	HK/1813/10 26.07.10	BM/1977/10 23.07.10

oraz uzyskanych sprawozdań z badań, dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA:

1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Miedwie.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 466).

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 14 próbek wody z punktów kontrolnych, pompowni, hydroforni oraz u odbiorców ze wszystkich stref zaopatrzenia miasta w wodę.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii *Clostridium perfringens* łącznie ze sporami.

Natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: mętność, barwę, zapach, przewodność właściwą, odczyn, amonowy jon, azotyny, chlor wolny, glin, żelazo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi z wodociągu publicznego Miedwie.

OTRZYMUJE:

1. Prezydent Miasta Szczecin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
3. a/a

DO WIADOMOŚCI: Mieszkańcy – strona internetowa PSSE Szczecin