



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +48 91 435 1100, fax +48 91 4230 806

mprzepie@um.szczecin.pl; www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-02-

**Pan
Marcin Pawlicki
Radny Rady Miasta Szczecin
w miejscu**

Nasz znak: WGK-II.0003.1172.2021.ED

Dotyczy: interpelacji nr 2184

W odpowiedzi na interpelację nr 2184 informuję, że roboty budowlane realizowane w ramach zadania „Przebudowa alei Jana Pawła II na odcinku od ulicy Felczaka do placu Grunwaldzkiego w Szczecinie” prowadzone są zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Dostawcą materiału kamiennego wykorzystanego do realizacji przedmiotowego zadania jest firma Alpida Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Franciszka Klimczaka 20/86 w Warszawie. W załączeniu przekazuję kopie zatwierdzonych wniosków materiałowych dotyczących kostki kamiennej 15x30x15 przeznaczonej do wykonania nawierzchni jezdni alei Jana Pawła II.

Jednocześnie informuję, że według stanowiska zajętego przez Inżyniera Kontraktu zastosowany materiał pod względem użytkowym jest zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, w tym wymaganiami wytrzymałościowymi wskazanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej. Według deklaracji właściwości użytkowych Producenta materiał spełnia wymagania normy PN-EN 1342:2013-05E dla zewnętrznych nawierzchni drogowych bez ograniczeń w stosowaniu oraz norm badawczych EN 1926, EN 14157, EN13755, EN 12371 oraz PN-B-01115, co zapewnia długotrwały okres użytkowania. Zastosowana kostka granitowa jest pochodzenia naturalnego, jej trwałość, wytrzymałość i estetyka to główne cechy, które posiada. Kostka granitowa jest wysoce odporna na czynniki atmosferyczne skutecznie opierając się zarówno promieniowaniu ultrafioletowemu, jak i ujemnym temperaturom. Dodatkowo górna powierzchnia została poddana procesowi płomieniowania, co pozwoliło uzyskać efekt antypoślizgowy. Powyższe walory sprawiają, że materiał ten sprawdza się przy budowie ulic, dróg, placów itp.

Ponadto informuję, że kwestie gwarancyjne na dostarczony materiał precyzują zapisy umowy na dostawy pomiędzy Dostawcą firmą Alpida a Wykonawcą firmą Roverpol, na podstawie której Dostawca materiału udziela Wykonawcy gwarancji na okres 60 miesięcy.

W zakresie badań i zniwelowania poziomu hałasu informuję, że na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nie były prowadzone pomiary hałasu. Niemniej jednak w opinii Inżyniera Kontraktu zmiana nawierzchni z istniejącego bruku na kostkę cięto – łupaną może korzystnie wpłynąć na poziom hałasu komunikacyjnego.