



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 18.05.2021 r.

Nasz znak: WIM-I.0003.2.2021.MW

**Pani
Agnieszka Kurzawa
Radna Rady Miasta Szczecin**

Dotyczy: niedziałających wind przy kładce nad ul. Hangarową.

W odpowiedzi na Pani zapytanie nr 2597 z dnia 04.05.2021 r. dotyczące niedziałających wind przy kładce nad ul. Hangarową, uprzejmie informuję.

Urząd Dozoru Technicznego wyłączył z użytkowania windy obsługujące połączenie parkingu z przystankiem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju "Hangarowa". Wyłączenie spowodowane zostało nieprzewidzianym osiadaniem gruntu pod fundamentami szybów windowych.

W styczniu 2020 r. została opracowana opinia techniczna, z której wynika, że szyb Nr 3 osiadł sumarycznie 59 mm. Jest to największe osiadanie ze wszystkich szybów, które uniemożliwia bezpieczną eksploatację windy. Na tę okoliczność powstał program naprawczy. Jego założenia polegały na wymianie wielu części osłony szybu windowego oraz części obudowy i urządzeń sterowania. Program ten miał na celu doraźną naprawę usterki, co miało umożliwić szybkie uruchomienie wind.

W międzyczasie powstała nowa koncepcja naprawy szybów windowych, rozwiązanie o charakterze docelowym. Polega ono na posadowieniu konstrukcji stalowej szybu na śrubach trapezowych. Pozwoli to na bieżącą regulację wysokościową oraz korektę pionowości w każdym kierunku.

Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy producentem dźwigów, Urzędem Dozoru Technicznego oraz opracowującym program naprawczy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera