



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Krzysztof Soska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 42 45 208, fax +4891 42 30 806

ksoska@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 14 lutego 2022 r.

WS-II.0003.4.2022.LW

Pan

Przemysław Słowik

Radny Rady Miasta Szczecin

– w miejscu –

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 3589 z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie budowy nowego basenu SDS

Szanowny Panie Radco,

Odpowiadając na złożoną przez Pana Radnego w dniu 31 stycznia 2022r. interpelację nr 3589 informuję, jak poniżej:

Program Funkcjonalno Użytkowy będący w posiadaniu MOSRiR nie zawiera w swojej treści rozwiązań technicznych pozwalających na odzyskiwanie wody z basenu. Przy aktualizacji dokumentacji Ośrodek zwróci się do projektanta o przeanalizowanie możliwości zastosowania takiego rozwiązania w nowej dokumentacji.

Ponowne wykorzystanie wody z basenu jest rozwiązywane w każdym mieście inaczej ze względu na zastosowaną technologię. W świetle obowiązujących przepisów nie każdą wodę basenową można wykorzystać ponownie do innych celów. Uwarunkowane jest to zastosowaną technologią oczyszczania wody.

z pozdrowieniami

Zastępca Prezydenta Miasta
[Signature]
Soska