

Szczecin, 18.08.2015r.

EMEA Oświetlenie OŚWIETLENIE

Zakład Drog i Transportu
Inżynierii
18, Politechniki 5
71-001 Szczecin

dotyczy: Budowy oświetlenia ciągłej postaci w przyłazku jezdniowa do jezdni
Tutusiowa w Szczecinie

EMEA Oświetlenie sp. z o.o. posiada warunki techniczne dotyczące budowy
oświetlenia (jak wyżej)

1. Nowoprojektowane oświetlenie uliczne należy zrealizować z nowoprojektowanej szafy oświetleniowej dla której należy wystąpić o warunki przyłączenia do Rejonu Dystrybucji Szczecin.
2. Do oświetlenia zastosować kable YAKY o przekrojach wg obliczeń lecz nie mniejszej niż 4x0,5mm².
3. Szafy stalowe, stalowe, ocynkowane, o grubości ścianki min 4mm, do gruntu.
4. Do oświetlenia należy zastosować diody LED zgodnie z wytycznymi ZOTM.
5. Projektowaną szafę oświetleniową należy posiadać kubłem kaskadowym z istniejącymi szafami oświetleniowymi.
6. System odizolowany wg obowiązujących przepisów.
7. W przypadku przekopów przez jezdnie lub przez wjazdy istniejące i projektowane, kable prowadzić w przepustach z rury grubościennym. W przypadku trudnego gruntu kable na całej długości prowadzić w rurach ocynkowanych Arno.
8. Przy projektowaniu uwzględnić sposób samoczynnego do konserwacji.
9. Przed przyłączeniem do istniejącej instalacji wykonawca poinformuje EMEA Oświetlenie sp. z o.o. odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenia podlega obciążeniami szczytowymi i odbiorowi bieżącemu.
10. Właściciel warunków udziela po 2 latach od ich systemu.
11. Integracją części warunków stanowią „Wymagania dotyczące sieci oświetlenia uli” na dzień 18.08.2015.
12. Projekt należy zgodzić w EMEA Oświetlenie sp. z o.o.

Opis

Opis: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w przyłazku jezdniowa do jezdni Tutusiowa w Szczecinie. Zakład Drog i Transportu Inżynierii

Opis: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w przyłazku jezdniowa do jezdni Tutusiowa w Szczecinie. Zakład Drog i Transportu Inżynierii

13. Przy projektowaniu należy uwzględnić projekty elektryczne (złi konstrukcyjne) i autokonsulty.

Z poważaniem



Podpisany: K. Jędrzejewski (zasiadający w zarządzie) z 14.05.2015 r.
E-mail: k.jedrzejewski@kjm.com.pl

Adres:
ul. ...

