


Zat. 7



**URZĄD MIASTA SZCZECIN  
WYDZIAŁ INWESTYCJI  
MIEJSKICH**

ul. PL.ARMII KRAJOWEJ 1  
70-456 SZCZECIN

*P. Krause*  
KIEROWNIK REFERATU  
*Iwona Ligęza*

Szczecin, 13/05/2016

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Szczecinie  
ul. Maksymiliana Golisza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 442 62 00  
fax 91 422 12 58  
biuro@zwik.szczecin.pl  
www.zwik.szczecin.pl

*Agnieszka Belina*  
Z-ca Dyrektora Wydziału  
19.05.16

**Sprawa:** RT-413/JR/021024/16  
**Nasz znak:** RT/011409/16  
**Wasz znak:** WIM-I.7011.7.2016.PK

Dot.: zadania "Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej w Szczecinie"

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.04.2016r. uprzejmie informujemy, że w celu odwodnienia w/w ulic należy zaprojektować kanalizację deszczową. Ponieważ w tym rejonie miasta nie ma systemu kanalizacji deszczowej, proponujemy za zgodą zarządcy, odprowadzić wody deszczowe do pobliskiego odbiornika poprzez urządzenia podczyszczające. Istniejący system studni chłonnych zapiaszcza się, wymaga częstego czyszczenia i nie spełnia funkcji prawidłowego odwodnienia jezdni.

Jednocześnie zgłaszamy potrzebę wymiany sieci wodociągowej Ø150 mm w ulicy Pogodnej wraz z przyłączami w granicach opracowania oraz dodatkowo połączenie wymienianego rurociągu z istniejącym 110 PE w ulicy Jaworowej. Istniejąca sieć pochodzi z 1940 roku jest wysoce wyeksploatowana i przed wykonaniem remontu należy ją wymienić. Nasz zakład nie posiada w planie inwestycyjnym na rok 2016 oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan przebudowy sieci wodociągowej w tej ulicy.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny

*Ryszard Wójcik*



Czysta Woda