



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przeplera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzeple@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 29 lipca 2025 r.

Pan Stanisław Kaup
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: BPM-I.0003.72 2025.BŚ
Dotyczy: Zapytania nr 1412

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że dokumentacja projektowa nie uwzględniała odwodnienia przedmiotowego chodnika, gdyż ciągi piesze odwadniane są powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Wskazane zastoiny wody znajdują się na obszarze przełożenia istniejącego chodnika celem dowiązania go wysokościowo do projektowanych peronów przystankowych. Wykonanie spadków poprzecznych nawierzchni powinno zagwarantować odpływ wody w kierunku jezdni ul. Ku Słońcu, niemniej jednak zostanie sprawdzona możliwość ich poprawy celem pozbycia się zastoin wody na chodniku. Ponadto planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) w Szczecinie”, która wskaże zakres koniecznej do przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej, w tym istniejących chodników. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2028 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przeplera