



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Anna Szotkowska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 050, fax + 4891 42 21 129
aszotkow@um.szczecin.pl * www.szczecin.eu

Szczecin, 2021-03-26

Pani
Agnieszka Kurzawa
Radna Rady Miasta Szczecin
w miejscu

Nasz znak: WGK-II.0003.1234.2021.DR


Dotyczy: interpelacji nr 2350

Szanowna Pani Radna

w odpowiedzi na interpelację nr 2350 informuję, iż wykonanie zatoki autobusowej w technologii betonu cementowego wymaga szczegółowej dokumentacji technicznej oraz specjalistycznej technologii wykonania. W Szczecinie aktualnie są zatoki betonowe m.in. w ulicach 26 Kwietnia i Zawadzkiego, które po długiej eksploatacji wymagają kompleksowych remontów, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia remontu cząstkowego takiej zatoki. Inaczej utrzymanie wyglądu przy nawierzchniach rozbieralnych, na których jest możliwość przeprowadzenia remontów miejscowych, jak na przykład w ul. Mieszka I (remont przeprowadzony w ostatnim czasie).

Przeprowadzany aktualnie remont zatok autobusowych w ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykonywany jest w ramach rozszerzenia umowy na bieżące utrzymanie, gdzie nawierzchnia zostanie wykonana z kostki kamiennej rzędowej pochodzącej z odzysku, ułożonej na zbrojonej krzyżowo wylewanej płycie betonowej o podwyższonej nośności. Przyjęte rozwiązanie jest rozwiązaniem podtrzymującym charakter dzielnicy Starego Miasta, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

z


Zastępca Prezydenta Miasta
Anna Szotkowska

