



PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Srebrna 8 70-704 Szczecin – Żydowce tel. 91 392 87 62 e-mail: biuro@parafia.zydowce.pl

UZUPEŁNIENIE nr 2 z dnia 25.06.2025 r.
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2025
z dnia 12.06.2025 r.

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PN:

Wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych prac w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku tymczasowego domu parafialnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kościół, budowa: instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, tymczasowej kanalizacji deszczowej do dwóch bezodpływowych zbiorników, instalacji wodociągowej oraz grzewczej na zewnątrz budynku”, położonego przy ul. Srebrnej 8, 70-704 Szczecin (działka nr ewid. 16, obręb Dąbie 174, jedn. ewid. m. Szczecin)

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Adres: ul. Srebrna 8, 70-704 Szczecin

NIP: 9551147407, REGON: 040044880

e-mail: biuro@parafia.zydowce.pl

reprezentowana przez:

ks. Jan Dziduch – Proboszcz Parafii

tel. +48 690 503713

zgodnie z pkt. 4 Sekcji „DODATKOWE WARUNKI”, odpowiadając na poniższe pytania potencjalnego Oferenta, wprowadza następujące wyjaśnienia i uzupełnienia:

Pytanie nr 1

W opisie technicznym projektu elektrycznego pkt. 4 jest zapis o konieczności przebudowy układu pomiarowego oraz likwidacji kolizji z istniejącym okablowaniem, Czy Inwestor ma już uzgodniony projekt na ww. zakres prac? Prosimy o udostępnienie projektu wraz z warunkami likwidacji kolizji wydanymi przez zakład energetyczny.

Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zgodnie z pkt. 1 Sekcji „PRZEDMIOT ZAMOWIENIA”, Zamawiający przewiduje także udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia na przełożenie instalacji zewnętrznych w niezbędnym zakresie.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym projektu elektrycznego pkt. 5 jest informacja, że należy zabudować certyfikowany główny wyłącznik prądu oraz, że szczegółowe rozwiązanie pokazano na schematach, w załączonym do postępowania schemacie brak jest jakiegokolwiek informacji o przeciwpożarowym wyłączniku prądu. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź na Pytanie nr 2

Zamawiający pod linkiem do Dokumentacji technicznej inwestycji umieścił zaktualizowany Projekt Techniczny branży elektrycznej – plik „Elektryka – wer 20250625.zip”. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się m.in. na Ideowym Schemacie Zasilania (rys. E-4).

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Srebrna 8, 70-704 SZCZECIN
tel. 91 392 87 62
NIP 955 11 47 407, REGON 040044880

Ks. Jan Dziduch
Ks. Jan Dziduch OFM
Podpis Zamawiającego