



1. istniejące zwody odprowadzające po uprzednim oczyszczeniu styków złącza kontrolnego pozostają bez zmian.

2. uziomy / pionowe istniejące pozostają bez zmian

3. projektowane instalacje piorunochronne wykonują przewodem DFe Zn 8 mm

Temat : REMONT DREWNIANEJ KONSTRUKCJI WIŁĄBY DACHOWEJ			
Adres : SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 90 (pawilon III)			
Projektował : tech. Danuta Bażka upr. nr 185/Sz/77	Investor : Pomorskie Centrum Edukacji	Adres : Szczecin, al. Wojska Polskiego 84-90	
Sprawił : mgr inż. Stanisław Maruszczak upr. nr 6/Sz/71	Stadium : PROJEKT ELEKTRYCZNY	Nr rysunku :	
Opracował : mgr inż. arch. Marek Piotkowski	Rysunek : Projekt instalacji odgromowej dachu	E	
	Data : 05.2006	Skala : 1:100	