



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax + 4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2022-07-07

**Sz. P.
Roman Lewandowski
Radny
Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: BliRO-II.003.4.2022.BM

Dotyczy: odpowiedź na interpelację nr 4156

W odpowiedzi na interpelację nr 4156 dotyczącą nieodpowiedniego oświetlenia sali gimnastycznej oraz nieszczelnego dachu w Szkole Podstawowej nr 13 informuję, co następuje.

Zgodnie z otrzymanym z placówki protokołem nr 06/08/2021 z badania natężenia oświetlenia, oświetlenie sali sportowej spełnia wymogi normy nr PN-EN 12464-1:2012 i nadaje się do eksploatacji. Dyrektor szkoły przed podjęciem decyzji o organizacji dodatkowych zajęć sportowych obejmujących grę w tenisa stołowego, winien zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia tych zajęć.

Na podstawie protokołu z kontroli okresowej stanu technicznego budynku sporządzonego w maju 2022 r. dach oraz jego pokrycie jest w stanie dobrym.

Ewentualne miejscowe nieszczelności pokrycia dachowego winny być usuwane w ramach bieżącej konserwacji przez Zarządcę budynku.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera