


UWAGI:

1. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300. Dodatkowo na tablicy instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o △ I=0.03A.
2. Aparaturę montować w obudowy naścienne.

Op – odgrominiki DEHNguard – 3szt.

IS – iskiernik typu KFSU

WGKpoż – głowny wyłącznik pożarowy instalacji komputerowej umieszczony przy wyłączniku pożarowym budynku WGpoż umieszczony w portierni

UPS –20kVA; 380/400/415VAC o czasie podtrzymania 10min; czasie ładowania baterii 8h, technologia True On-Line Double Conversio
Bypass automatyczny – bezprzerwowy typu Static Switch,
Bypass serwisowy bezprzerwowy
złącze komunikaxcyjne RS 232 do monitorowania i zarządzania pracą zasilacza oraz odbiorników
złącze zdalnego wyłacznika ppoż. (REPO)
wyłącznik ppoż. (EPO) na panelu kontrolnym
panelu kontrolnym LED
możliwość wydłużenia czasu podtrzymania
automnatyczna diagnostyka

| Nr obwodu | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba gniazd | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Moc Pi [kW] | 13.6+4.5 | 13.6+4.5 | 13.6+4.5 | 13.5+4.5 |
| kz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Moc Pobl [kW] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 |
| Typ przewodu | LgY | YDY | YDY | YDY |
| Przekrój przewodu | 5x16 | 5x10 | 5x10 | 5x10 |
| Nazwa tablicy | zasilanie z tablicy głównej komuterowej TG | do "BY-PASS-a" | do TK | do "BY-PASS-a" |

Inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NA EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ PRZY UL. PRZESTRZENNEJ 19 i 21 W SZCZECINIE

Adres:
SZCZECIN ul. Przestrzenna 19
Nr dz. 8/7
obręb 4004

Główny projektant:
BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE STRUKTURA Sp.z o.o.
70-560 Szczecin, ul. Grodzka 20. tel./fax: (0-91) 485 33 36
Biuro: 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 22a, tel.(091) 485 33 36, fax (091) 485 33 37

Projekt Branżowy:

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt:
ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

Projektował:
mgr inż.Teresa Wieczorek
upr. nr 236/Sz/82

Sprawdził:
mgr inż.Jolanta Wyszomirska
upr. nr 205/Sz/84

Tytuł rysunku:
TABLICA GŁOWNA ZASILANIA KOMPUTERÓW TGK – SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Data opracow.: LUTY 2014r
Skala rysunku:
Nr rysunku: 5.10

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy O Ochronie Praw Autorskich.