

LEGENDA

zwody poziome i przewody odprowadzające FeZn ø 8

połączenie elementów instalacji odgromowej

złącze kontrolne

uziom pionowy z 3 rur FeZn ø 3" długości 3 m
R = 10 om

RZUT DACHU–INSTAL.ODGROMOWA

PPKZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW
Spółka z o.o.
ul. Zielonogórska 35, 71–084 SZCZECIN, tel 4530922 tel/fax 4530850

TREŚĆ:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY REMONTU DACHU I ELEWACJI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA al. WOJ. POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN. dz.nr 74/53 obr. 140 SZCZECIN-POGODNO	NR ZLEC.: 19/2006 DATA: 09.2006
PROJEKTANT:	mgr inż.Hanna Właszczuk nr upr.: 23/Sz/84	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.Aleksander Wieczorkiewicz Nr uprawnień: 2252/60; ZAP/BO/0235/03	NR RYS.: 1/E