
PIĘTRO III
Oznaczenia:
Hydrant wnękowy dn 25 z wężem półsztywnym d= 30 m
Hydrant zawieszany dn 25 z wężem półsztywnym d= 30 m
Projektowane przewody Instalacji ppo -I.
HP 25-30
H 25-30
Strych
Zaplecze
Sala lekcyjna
Biblioteka
Korytarz
Kuchnia
Pracownia muzyczna
Pomieszczenie samorządu
Gabinet pielęgniarki
Aula szkolna
Wejście
Wyjście
Plan hydrantowy dn 32 m II
Plan hydrantowy dn 32 m III
Plan hydrantowy dn 32 m II
Do rzędu zaworowego na piętrze II
Plan hydrantowy dn 32 m II
Plan hydrantowy dn 32 m II
Plan hydrantowy dn 32 m