



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Łukasz Kadłubowski

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 209

fax +4891 42 45 207

lkadlubowski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2026 – 07-15

Pan

Marek Duklanowski

Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-IX.0003.1262.2026.EK

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 2075

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację nr 2075 informuję, że w opinii Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wykonanie doraźnej nakładki bitumicznej bezpośrednio na istniejącej nawierzchni z płyt kamiennych jest niezgodne z zasadami wykonywania nawierzchni drogowych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wymaga odpowiednio przygotowanego podłoża o jednorodnych właściwościach nośnych oraz zapewniającego właściwą przyczepność międzywarstwową. Ułożenie warstwy bitumicznej na istniejących płytach kamiennych nie gwarantuje trwałego związania materiałów, co może skutkować utratą przyczepności, powstawaniem spękań, odspojień oraz przedwczesną degradacją nawierzchni. W celu wykonania nawierzchni bitumicznej zgodnie z wymaganiami technicznymi konieczny byłby całkowity demontaż istniejącej konstrukcji chodnika wraz z nawierzchnią z płyt kamiennych oraz wykonanie nowej konstrukcji chodnika i nowych warstw nawierzchni zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi.

2 *połowa*
Kadłubowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Łukasz Kadłubowski