



Szczecin, 2026 – 07 – 03

Pan Przemysław Słowik
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: BPM.I.0003.108.2026.IŁ

Dotyczy: interpelacji nr 2030

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację nr 2030 informuję, że Gmina Miasto Szczecin kilkakrotnie otrzymywała zgłoszenia dotyczące zanieczyszczenia gleby lub wycieków substancji w rejonie ulicy Grobli. Każde zgłoszenie było traktowane priorytetowo – niezwłocznie kierowano we wskazany rejon służby eksploatacyjne w celu potwierdzenia zgłaszanych okoliczności oraz podjęcia próby ustalenia źródła i przyczyn ewentualnych zanieczyszczeń. W 2026 r. podjęto szereg działań, obejmujących m.in. przeglądy sieci kanalizacyjnej w ulicach Strzałowskiej, Grobli i Światowida (26.02.2026 r. oraz 07.05.2026 r.), a także czyszczenie piaskownika na Placu Koczego (03.04.2026 r. oraz 09.05.2026 r.). Ponadto w latach 2025–2026 przeprowadzono kilkanaście wizji lokalnych w celu ustalenia przyczyn zgłaszanych zjawisk. Żadna z przeprowadzonych kontroli nie potwierdziła obecności zanieczyszczeń wypływających z wylotu kanału, które jednoznacznie wskazywałyby na bieżący dopływ ścieków niewłaściwego pochodzenia. Sytuacja pozostaje jednak pod stałym monitoringiem, a działania kontrolne będą kontynuowane. Równolegle prowadzone są prace mające na celu wypracowanie docelowych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie Placu Koczego. Niezależnie od powyższego, w związku z przedmiotową interpelacją, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w dniu 25 maja 2026 r. przeprowadzili oględziny wskazanego terenu. Również one nie potwierdziły zanieczyszczenia gleby ani wód rzeki Odry.

W rejonie widocznej na załączonych fotografiach strugi odprowadzającej wodę do Odry znajduje się kanał deszczowy wykonany z rur betonowych. Jest to bardzo stara, poniemiecka infrastruktura kanalizacyjna, która jest na bieżąco utrzymywana i eksploatowana zgodnie z potrzebami. W następstwie otrzymanych zgłoszeń rozszerzono zakres prowadzonych działań diagnostycznych. Obecnie prowadzona jest szczegółowa inwentaryzacja zlewni obejmującej rozległy obszar ulic: Ogrodniczej, Pokoju, części ulicy Szosa Polska oraz ulicy Okólnej. Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działania zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej w tej części miasta. Ponadto ZWiK Sp. z o.o. prowadzi obecnie postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzałowskiej w Szczecinie celem likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz przełączenia użytkowników sieci kanalizacji ogólnospławnej do kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja ta stanowi istotny element działań mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta oraz ograniczenie ryzyka niekontrolowanego przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska. Dodatkowo w ramach planowanego przez Miasto remontu Placu Koczego oraz ulicy Grobla przewidziano zmiany w układzie sieci kanalizacyjnej, które przyczynią się do

poprawy obecnej sytuacji. Planowane prace obejmują m.in. przebudowę istniejącego układu kanalizacyjnego, zaprojektowanie i budowę separatora substancji ropopochodnych oraz inne rozwiązania techniczne mające na celu poprawę funkcjonowania wyeksploatowanej infrastruktury. Realizacja tych inwestycji powinna skutecznie ograniczyć występujące obecnie problemy oraz zwiększyć poziom ochrony środowiska wodnego.

z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kuciński

Lukasz Kadłubowski