

Obiekt : Szkoła nr59.
Instalacja : Oświetlenie zewnętrzne
Numer projektu : AS/2011/01/01
Data : 14.01.2011

Załącznik nr 3

1 Dane oprawy

1.3 ()

1.3.1 Arkusz danych

Rozmieszczenie opraw dla:

	Pozycja			Z[°]	Obrót C0[°]	C90[°]
	x[m]	y[m]	z[m]			
1x100W :	0.000	0.000	4.500	0	0	0

Pozycja oprawy odpowiada pozycji środka krzywej światłości w oprawie

PLURIO OR 100W HID 230V CL2 ECL + HIE-CE 100W [STD]

Dane oprawy

Obliczenia kosztów : 68.8%
Luminaire efficacy : 47.04 lm/W
Classification : A20 98.8% ↑ 1.2%
CIE Flux Codes : 24 56 93 99 68
Układ zapłonowy :
Moc oprawy : 117 W
Średnica : 564 mm
Wysokość : 567 mm

Wyposażenie

Ilość : 1
Oznaczenie : HIE-CE
Moc : 100 W
Kolor :
Strum. św. : 8000 lm

