



Szczecin, dnia **2**... lipca 2025 r.

Pan Stanisław KAUP
Radny Rady Miasta Szczecin

Znak: WZKiOL-V.0003.2.2025.SA
Dotyczy: interpelacji nr 1377

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 1377 w sprawie oczyszczenia zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Szpitalnej 10 / al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie – występowania ryb w zbiorniku oraz ich trudnych warunków życia, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte w treści interpelacji.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, dotyczące oczyszczenia zbiornika przeciwpożarowego informuję, że każdego roku 23 zbiorniki przeciwpożarowe, znajdujące się na ewidencji UM Szczecin, pod względem utrzymania porządku (zbierania nieczystości z lustra wody, koszenia trawy wokół zbiorników, drobnych napraw ogrodzenia zbiorników, właściwego oznakowania zbiorników, usuwania plakatów i reklam z ogrodzeń zbiorników, kontrola zabezpieczenia wejść na teren zbiorników przez osoby nieuprawnione – dzieci), są obsługiwane przez wykonawcę na podstawie umowy zawieranej na każdy rok kalendarzowy. Dodatkowo w cyklu 12 – letnim każdy ze zbiorników przechodzi remont główny polegający na usunięciu wody i innych nieczystości z dna zbiornika, usunięciu pęknięć i ubytków z powierzchni ścian zbiornika, usunięciu rdzy i ubytków z ogrodzenia zbiornika oraz jego pomalowaniu, a także poprawieniu estetyki otoczenia zbiornika. Na koniec zbiornik jest napełniany wodą z wodociągów. Koszty tego rodzaju prac wynoszą od 70 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych – w zależności od wielkości zbiornika. Liczba zbiorników poddanych remontowi w roku (wraz z wymianą wody), zależna jest od środków finansowych otrzymanych na utrzymanie urządzeń komunalnych na dany rok. Omawiany zbiornik był remontowany w 2010 roku a jego remont zaplanowany został na 2026 rok. Powodem opóźnienia w remoncie były propozycje różnych rozwiązań co do dalszego jego funkcjonowania, związane z wieloletnimi planami przebudowy al. Powstańców Wielkopolskich, obok której umiejscowiony jest powyższy zbiornik.

Odpowiadając na drugie pytanie związane z częstotliwością czyszczenia wszystkich zbiorników przeciwpożarowych informuję, że przegląd 23 zbiorników odbywa się w cyklu miesięcznym. Natomiast, stwierdzone nieczystości usuwane są natychmiast po ich ujawnieniu przez wykonawcę prac lub po zgłoszeniu otrzymanym od mieszkańców poprzez system ALERT. Poza tym, na terenie miasta znajdują się takie rejony, w których niemal po każdym weekendzie zbiorniki przeciwpożarowe są zaśmiecone papierami, reklamówkami lub butelkami. Takimi miejscami są zbiorniki przy ul. S. Żółkiewskiego 19a, ul. Szpitalnej 10 czy pl. Matki Teresy z Kalkuty.

W tych miejscach wykonawca prac dokonuje częstszych przeglądów obiektów. Odnosząc się do zbiornika przeciwpożarowego położonego przy ul. Szpitalnej 10, przedłużający się remont al. Powstańców Wielkopolskich jest również jednym z istotnych powodów ciągłego zanieczyszczenia wody w tym konkretnym zbiorniku przeciwpożarowym.

Odpowiadając na trzecie pytanie związane z obecnością zwierząt wodnych w zbiornikach przeciwpożarowych informuję, że zbiorniki te nigdy nie były i obecnie nie są zarybiane. Jeśli ktoś dostrzegł tam rybę, to prawdopodobnie została ona tam wrzucona przez osoby postronne, które nie zajmują się zbiornikami. Niestety nie ma możliwości ustanowienia całodobowego nadzoru nad zbiornikami przeciwpożarowymi.

Odnosząc się do podsumowania zawartego w treści otrzymanej interpelacji, sugerowana interwencyjna wymiana wody w zbiorniku, który jest planowany do remontu na przyszły rok, to kwota 35 tysięcy złotych, Natomiast remont zbiornika z wymianą wody w 2026 roku oszacowany został na kwotę 60-70 tysięcy złotych. Z ekonomicznego punktu widzenia niecelowe jest wydawanie środków finansowych, które będą musiały zostać wydane ponownie w przyszłym roku.

SEKRETARZ MIASTA

Ryszard Słoka