

SZ.RUK.451.59.2019.MW

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie art. 341 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 335 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o wyniki kontroli gospodarowania wodami przeprowadzonej we wskazanym w art. 334 ustawy Prawo wodne zakresie, w związku z odwadnianiem wykopów budowlanych/obiektów budowlanych oraz odprowadzaniem wód z wykopów budowlanych w ramach realizacji inwestycji Gminy Miasto Szczecin pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”

zarządzam, co następuje:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

zobowiązana zostaje do:

1. Bezwzględne przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przy prowadzeniu prac związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji miejskiej pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, a w szczególności do:
 - a) natychmiastowego zaprzestania odprowadzania wód z wykopu budowlanego wykonanego w ramach ww. inwestycji do czasu uregulowania prowadzenia ww. czynności na drodze formalno - prawnej (tj. dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, zgodnie z zapisami art. 394 ust. 8 ustawy Prawo wodne);
 - b) uregulowania stanu formalno-prawnego ww. inwestycji w zakresie wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane, poprzez uzyskanie - w zależności od docelowo przyjętych rozwiązań technicznych - właściwej zgody wodnoprawnej (zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne lub pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 ust. 6 ustawy Prawo wodne);
 - c) uregulowania stanu formalno-prawnego ww. inwestycji, w zakresie trwałego odwadniania obiektów budowlanych, zgodnie z zapisami art. 389 ust. 1 ustawy Prawo wodne w związku z art. 35 ust. 3 pkt 8 ustawy Prawo wodne.
2. pisemnego powiadomienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o realizacji zaleceń niniejszego zarządzenia pokontrolnego:
 - a) odnośnie zalecenia zawartego w pkt 1 a niniejszego zarządzenia pokontrolnego – w terminie do dnia 11 października 2019 r.;

- b) odnośnie zaleceń zawartych w pkt 1b oraz 1c niniejszego zarządzenia pokontrolnego – w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 12 września 2019 r. pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przeprowadzili kontrolę gospodarowania wodami we wskazanym w art. 334 ustawy Prawo wodne zakresie, w związku z odwadnianiem wykopów budowlanych/obiektów budowlanych oraz odprowadzaniem wód z wykopów budowlanych w ramach realizacji inwestycji Gminy Miasto Szczecin pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”.

Przedmiotowa kontrola wykonana została w związku z otrzymanym przez PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie zgłoszeniem, w którym podniesiona została kwestia wypompowywania wód z wykopu budowlanego w rejonie ulic Zaleskiego – Wojska Polskiego – Traugutta w Szczecinie do kanalizacji. W tym miejscu zaznaczyć należy również, że po wszczęciu postępowania kontrolnego do organu kontrolnego wpłynęły kolejne pisma, zawierające informacje, iż wody gruntowe z terenu budowy odprowadzane są do kanalizacji.

Podczas kontroli stwierdzono wykonywanie prac budowlanych w ramach prowadzenia ww. inwestycji w rejonie stacji paliwowej Shell, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie. Na terenie budowy wykonany został wykop, którego część od strony północno-wschodniej wypełniona była wodą (zastoisko). W trakcie oględzin stwierdzono, że na terenie inwestycji funkcjonuje system igłofiltrowy, poprzez który w dniu kontroli woda z terenu budowy odprowadzana była do zastoiska.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli kontrolowanego podmiotu, jak również według zapisów zawartych w dzienniku budowy prowadzonym dla przedmiotowej inwestycji - w dniu 27 czerwca 2019 r. w czasie prowadzenia prac związanych z wykopem fundamentu muru oporowego ujawniono silny wypływ wód gruntowych pod ciśnieniem. W związku z zagrożeniem powstania osuwiska w tym miejscu, mogącego zagrażać m.in. obiektom położonym powyżej, podjęto decyzję o wbiciu ścianki szczelnej zabezpieczającej skarpe wykopu oraz przygotowano - poprzez pogłębienie dna wykopu - zbiornik odparowujący (ww. zastoisko), do którego - zgodnie z oświadczeniem - wykonawca robót odpompowywał wodę z instalacji igłofiltrowej.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych Kierownik Budowy przedłożył pisemne oświadczenie z dnia 06 września 2019 r., z którego wynika, iż wody gruntowe na terenie budowy Węzła Łęknio pompowane są w obiegu zamkniętym, a przepompowywanie wody opadowej do kanalizacji deszczowej miało charakter incydentalny (jednorazowy). Jednakże informacje przedstawione we wpływających do RZGW w Szczecinie zgłoszeniach, jak również przeprowadzone przez pracowników RZGW w Szczecinie w dniu 03 i 17 września br. dodatkowe oględziny terenowe - wykazały, iż woda z omawianego terenu budowy odprowadzana była do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, od strony stacji paliw Shell wielokrotnie. Ponadto w ocenie organu kontrolnego woda z terenu budowy odprowadzana była do kanalizacji z ww. zbiornika odparowującego. Uznać należy zatem, iż zbiornik ten pełnił funkcję zbiornika pośredniego odprowadzania wód z odwodnienia igłofiltrami wykopu budowlanego.

Zgodnie z zapisami art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „odprowadzanie wód z wykopów budowlanych (...)” wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, którego podmiot kontrolowany nie dokonał. W związku z czym zachodzi konieczność zaprzestania odprowadzania wód z wykopu budowlanego wykonanego w ramach ww. inwestycji i uregulowanie prowadzenia ww. czynności na drodze formalnoprawnej.

Podczas kontroli ustalono również, iż odwodnienie wykopu budowlanego wykonanego na potrzeby ww. inwestycji nie było przewidziane na etapie projektowym. Zastosowanie ścianki szczelnej oraz systemu igłofiltrów wynikało z bieżącej potrzeby, związanej z nagłym napływem wody do wykopu. Natomiast finalne odwadnianie inwestycji, zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli kontrolowanego podmiotu, jest aktualnie w fazie koncepcyjnej. Z informacji przedłożonych PGW WP RZGW w Szczecinie przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Szczecinie wynika, iż w celu zachowania pierwotnych warunków przepływu wód gruntowych w stanie docelowym planowano usunięcie co piątego brusu ścianki szczelnej (pismo BPBK s.a. w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2019 r. znak: ZKT-0242-2169-KG-19).

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych przedstawiono koncepcję, według której głównym elementem odwodnienia będzie drenaż poziomy torowiska, którego wykonanie zostało zatwierdzone decyzją Prezydenta Miasta Szczecin nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. znak: WUiAB-IV.6740.366.2016.ML o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Aktualnie, jako jedno z zakładanych rozwiązań, rozważana jest potrzeba zwiększenia średnicy ww. drenażu.

Niezależnie jednak od ostatecznie przyjętego rozwiązania w zakresie odwadniania ww. inwestycji, z powyższego - w ocenie organu kontrolnego - wynika, iż w omawianym przypadku w obecnie obowiązującym stanie prawnym będziemy mieć do czynienia z usługą wodną, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 8 ustawy Prawo wodne, polegającą na trwałym odwadnianiu obiektów budowlanych. Zgodnie natomiast z zapisami art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Wykonanie zaś urządzeń odwadniających obiekty budowlane (lub ich przebudowa) wymagać będzie, w zależności od ostatecznie przyjętych rozwiązań, uzyskania właściwej zgody wodnoprawnej (dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne lub pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 ust.6 ustawy Prawo wodne).

Biorąc powyższe pod uwagę, zobowiązano kontrolowany podmiot do zrealizowania działań, jak w sentencji niniejszego zarządzenia pokontrolnego.

Pouczenie

Informuję, że w myśl art. 476 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – *Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

p.o. DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

