



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 43 51 100, fax +4891 42 30 800

m.przepiera@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2021 – 14 -02

**Pani
Agnieszka Kurzawa
Radna Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: WGK-II.0003.1790.2021.EK

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 3231

W odpowiedzi na interpelację nr 3231, informuję, iż sprawa uszczerbień oraz odprysków na płytach chodnikowych w oddanych do ruchu ciągach pieszych jest znana od czasu ich ułożenia i wskazana Wykonawcy. Odpryski i uszczerbienia nie są wynikiem wadliwego materiału lub materiału o słabej wytrzymałości, lecz wynikiem obtłuczeń podczas transportu po budowie czy nieostrożnym układaniu przez pracowników Wykonawcy. Zatem widoczne na dzień dzisiejszy uszczerbienia nie są spowodowane kwestiami eksploatacyjnymi. W dniu dzisiejszym inwestycja jest w trakcie realizacji, a oddane do ruchu odcinki nie są komisyjnie odebrane. Cały teren inwestycji jest czynnym placem budowy i wszelkie wskazane przez Inwestora wady zostaną przez Wykonawcę usunięte, gdy nadejdzie etap odbioru całości prac. Na dzień dzisiejszy moc przerobowa Wykonawcy nakierowana jest na realizację nawierzchni drogowych na obecnie prowadzonym froncie prac budowlanych, aby w jak największym stopniu wykorzystać panujące warunki pogodowe i ukończyć przebudowę ul. Jana Pawła II do końca 2021r. Na etapie inwestycji napotkano szereg prac nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania dla prawidłowego zrealizowania inwestycji, które mają wpływ na finalny koszt inwestycji. Całkowity koszt inwestycji na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany z uwagi na obmiarowy charakter inwestycji.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera