



**Urząd Miasta Szczecin**

**Biuro ds. Zamówień Publicznych**

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104  
bzp@um.szczecin.pl - [www.szczecin.pl](http://www.szczecin.pl)

Szczecin, 28.08.2017 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: **BZP-S.271.115.9.2017.WS**

Znak sprawy: **BZP/77/17**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie robót budowlanych pn. ”Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego”**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Czy w zestawieniu stolarki drzwiowej i okiennej nie występuje błąd w określeniu rodzaju materiału okien o odporności ogniowej EI60. Nie występuje na rynku produkt PCV o odporności ogniowej EI 60, ponadto okno typu ppoz nie może posiadać funkcji rozwieralno – uchylnej.

**Odpowiedź:**

Okna o odporności ogniowej EI60 winny być wykonane z profili aluminiowych. Okna O2A (EI60) i O5A (EI60) jako rozwierane, a okno O7A (EI60) jako stałe.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosowanej modyfikacji siwz.