

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

WGKiOŚ - II.6223.6.2014.JS
68331/WGKiOŚ/-XIX/14

Szczecin, dnia 27 listopada 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101) oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. ze zm.), w związku z art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t. ze zm.)

o r z e k a m

zmienić z urzędu, ostateczną decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011r. znak: WOŚ.II.7222.17.9.2011.MG, zmienioną decyzją z dnia 30.11.2011r. znak: WOŚ.II.7222.20.3..2012.GD, decyzją z dnia 16.05.2012r. znak: WOŚ.II.7222.9.2..2012.GD oraz decyzjami Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.08.2013r. znak: WGKiOŚ-II.6223.1.2013.JS i z dnia 02.07.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.1.2014.JS, udzielającą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej 34a, 70-661 Szczecin, **w następujący sposób:**

1. W punkcie IV określającym sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości **dodaje się ppkt 11. o tytule i brzmieniu:**

11. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych określone są w pkt II.1.6., pkt II.1.7., pkt IV.5., pkt IV.7., pkt IV.8., pkt V.2.2., pkt V.4.1. pozwolenia, w związku z tym nie określa się dodatkowych wymagań w tym zakresie.

2. W punkcie VII określającym zasady gromadzenia wyników monitoringu dodaje się zdanie o brzmieniu:

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

3. Punkt XII, określający termin ważności decyzji, otrzymuje brzmienie:

Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Pozostałe ustalenia decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Szczecin, działając zgodnie z art. 10 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 28 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2014r. poz. 1101), zawiadomieniem z dnia 14 października 2014r. poinformował prowadzącego instalację – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2011r. znak: WOŚ.II.7222.17.9.2011.MG, zmienionej decyzją z dnia 30.11.2011r. znak: WOŚ.II.7222.20.3..2012.GD, decyzją z dnia 16.05.2012r. znak:WOŚ.II.7222.9.2..2012.GD oraz decyzjami Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.08.2013r. znak: WGKiOŚ-II.6223.1.2013.JS i z dnia 02.07.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6223.1.2014.JS, udzielającej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw w Elektrowni Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej 34a, 70-661 Szczecin

Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2014r. poz. 1101) w pozwoleniu zmianie uległ czas obowiązywania pozwolenia. Obecnie pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

W trakcie postępowania ws. zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego dokonano analizy zapisów dotyczących warunków monitorowania emisji z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Z uwagi na fakt, iż dla dużych obiektów spalania nie opublikowano jeszcze konkluzji BAT, analizę oparto na dokumencie referencyjnym BAT dla dużych obiektów spalania (LCP). W wyniku analizy stwierdzono,

iż nie ma konieczności określania zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji poza zakres jaki został określony w wymaganiach, o których mowa w art. 147, oraz wymaganiach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (*Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 j.t. ze zm.*).

Zakres, sposób i termin przekazywania właściwym organom informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, określony w analizowanym pozwoleniu uznano za wystarczający i nie nałożono w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Realizując obowiązek analizy pozwolenia pod kątem spełniania wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich systematycznego nadzorowania, stwierdzono, iż zapisy zawarte w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym w pełni spełniają te wymogi. Prowadzący instalację zapewnił wszelkie środki organizacyjne i techniczne, które mają na celu zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.

Miejsca magazynowania odpadów oraz sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne oraz sposób zagospodarowania ścieków przemysłowych spełniają wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych. Magazyny paliw płynnych i popiołów lotnych oraz stanowiska przeładunkowe zostały odpowiednio zabezpieczone.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, pl. Batorego 4 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dariusz Matejski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
2. WGKiOŚ – a/a

Do wiadomości :

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin