



**Urząd Miasta Szczecin**  
Wydział Ochrony Środowiska  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. + 4891 42 45 631, +4891 42 45 838  
[wosr@um.szczecin.pl](mailto:wosr@um.szczecin.pl) - [www.szczecin.eu](http://www.szczecin.eu)

Szczecin 2021-08-18

---

**Nasz znak:** WOŚr-S.1431.42.2021.MP/WP  
**UNP:** 40553/WOŚr/-VIII/21

**Dotyczy:** wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 10.08.2021 r.

Wydział Ochrony Środowiska w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 10 sierpnia 2021 r. dotyczący udzielenia informacji publicznej w zakresie substancji, która wlewa się rurociągiem do Stawu nad Rudzianką, po podjęciu czynności sprawdzających informuje, że zaobserwowany wyciek jest spowodowany awarią rurociągu należącego do Szczecińskiej Energetyki Ciepłej, który zlokalizowany jest w okolicach ronda przy ulicy Kolorowych Domów/Chłopskiej.

SEC wstępnie zlokalizował miejsce awarii i możliwie w najkrótszym czasie usterkę usunie. Do zlokalizowania miejsca przecieku, wykorzystany został środek pn. Fluoresceina RM 200%. Jest on powszechnie stosowany w ciepłownictwie w celu detekcji wycieków.

Jednocześnie informuję, że Wydział Ochrony Środowiska nie jest w posiadaniu informacji dotyczących pozostałych pytań.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Matejski

