



Szczecin, 28.08.2017r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: **BZP-S.271.115.10.2017.WS**

Znak sprawy: **BZP/77/17**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie robót budowlanych pn. ”Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, w następującym zakresie:

W Załączniku Nr 6 (dokumentacja projektowa) dokonuje się zmiany opisów stolarki okiennej (okien O2A (EI60), O5A(EI60) i O7A(EI60)) na rysunku PW/A/08 w Tomie I Architektura Projektu Wykonawczego pn. „ *Roboty budowlane polegające na przebudowie części budynku Gimnazjum Nr 21 na Centrum Psychologiczno pedagogiczne przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie*” opracowanego w czerwcu 2016 r. przez *ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT:*

1. Dotychczasowy opis pod szkicem stolarki okiennej (okien O2A (EI60), O5A(EI60)) na ww. rysunku otrzymuje nowe następujące brzmienie :
„Okno rozwierne, aluminiowe, szkło bezbarwne niskoemisyjne, okapnik rynnowy, dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowane montowane fabrycznie, wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa EI60.”
2. Dotychczasowy opis pod szkicem stolarki okiennej (O7A(EI60)) na ww. rysunku otrzymuje nowe następujące brzmienie :
„Okno stałe, aluminiowe, szkło bezbarwne niskoemisyjne, dwustrumieniowe nawiewniki higrosterowane montowane fabrycznie, , odporność ogniowa EI60.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

Członkowie komisji przetargowej:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

.....
Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych

.....
Dyrektor Komórki merytorycznej