



Szczecin 2017-02-16

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.13.8.2017.MW

Znak sprawy: BZP/4/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dokończenie zadania pn.: Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- 1. W załączniku nr 6 do siwz: „Dokumentacja projektowa”, - architektura – projekt wykonawczy – część graficzna :**
 - 1) usuwa się rysunek D3 i w jego miejsce załącza się rysunek zamienny D3z, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej modyfikacji,
 - 2) dodaje się rysunek D12 – Detal balustrady trybun – stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej modyfikacji.
- 2. W załączniku nr 6 do siwz: „Dokumentacja projektowa”, - sanitarna w częściach:**
 - 1) projekt budowlany- opis techniczny pkt 7.5.4 ciśnieniowe odprowadzenie ścieków z pomieszczeń piwnicy, oraz
 - 2) projekt wykonawczy- opis techniczny pkt 6.5.4 ciśnieniowe odprowadzenie ścieków z pomieszczeń piwnicyusuwa się tabelę 22 i tabelę 23 a w ich miejsce wstawia się table zamienne :

Tabela 22 . Dane techniczne pompowni

Pompownia EPS NST.

Lp.	Nazwa pompowni	Q[l/s]	H[m]	Typ pompowni
1.	P	47	9	PI/2000x2,92/N-200/SE1.100.150.75.4.51D.B

Tabela 23. Pompy

Lp.	Nazwa pompowni	Typ pompy	Ilość pomp	P1[kW]	In [A]	Prowadnice
1.	P	SE1.100.150.75.4.51D.B	2	7,5	17,7	Prowadnica rurowa

3. W załączniku nr 7 do siwz – „stworb” – SST-S02.02.00 instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacji sanitarnej- pkt 7.2.2 usuwa się tabele „ Dane techniczne pompowni” i „ Pompy” a w ich miejsce wstawia się Tabele zamienne:

Dane techniczne pompowni:

Pompownia EPS NST

Lp.	Nazwa pompowni	Q[l/s]	H[m]	Typ pompowni
1.	P	47	9	PI/2000x2,92/N-200/SE1.100.150.75.4.51D.B

Pompy:

Lp.	Nazwa pompowni	Typ pompy	Ilość pomp	P1[kW]	In [A]	Prowadnice
1.	P	SE1.100.150.75.4.51D.B	2	7,5	17,7	Prowadnica rurowa

4. W załączniku nr 8 do siwz- „przedmiary robót” – usuwa się przedmiar „PR Ogólnobudowlany” a w jego miejsce załącza się przedmiar „PRz Ogólnobudowlany zamienny”, zawierający zmiany w rozdziale 2.8 – Balustrady, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszej modyfikacji.
5. Do siwz dodaje się załącznik nr 10 „Dokumenty dopuszczenia dla zbiorników filtracyjnych”, zawierający kopie dokumentów dotyczących dostarczonych na teren budowy zbiorników filtracyjnych Ø1800(2 szt.) i zbiorników filtracyjnych Ø1000 (2 szt.) t j:
- 1) kartę gwarancyjną,
 - 2) deklaracje zgodności dla poszczególnych urządzeń,
 - 3) świadectwa jakości i kompletności produktu dla poszczególnych urządzeń,
 - 4) karty kontroli jakości dla poszczególnych urządzeń,
 - 5) atest higieniczny HK/W/0791/01/2011,
- stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszej modyfikacji.

Załącznik do niniejszej modyfikacji:

1. Rysunek zamienny D3z.
2. Rysunek D12.
3. Przedmiar „PRz Ogólnobudowlany zamienny”.
4. Dokumenty dopuszczenia dla zbiorników filtracyjnych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.